



Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing

Adresse d'accueil et postale:
Rotthaus Str. 19, 45879 Gelsenkirchen,
Allemagne

Zentrale (0049209) 9242-0
Phone (0049209) 9242-230
Fax (0049209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Notre signe: W-189423f-10-SI
Responsable: Mme. Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, le 22.04.2010

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

« OTTOSEAL® S 51 » pour une utilisation dans des salles blanches

L'aptitude de « l'OTTOSEAL® S 51 » pour une utilisation dans les salles blanches a été confirmée conformément au rapport de contrôle W-189423-10-SI du 22/04/2010 par un test pratique.

Les conditions pour cela sont :

- que le durcissement de « l'OTTOSEAL® S 51 » est terminé
- que « l'OTTOSEAL® S 51 » n'entre pas en contact avec l'eau pendant plusieurs jours (p. ex. formation d'eau de condensation)
- que « l'OTTOSEAL® S 51 » est résistant contre les produits de désinfection utilisés et
- que « l'OTTOSEAL® S 51 » est appliqué conformément aux dispositions.

D'un point de vue hygiéniquement microbiologique, le produit « OTTOSEAL® S 51 » convient à une utilisation dans des salles blanches et des canalisations d'air selon l'état actuel des connaissances.

Gelsenkirchen, le 22/04/2010

Le directeur de l'institut
p.o.

Dr. Ch. Schell

Département de l'hygiène de l'eau et de la microbiologie environnementale



Les résultats s'appliquent aux objets testés examinés et règlements légaux en vigueur.
La validité de ce document cesse d'exister si des modifications de la composition du matériau ou des conditions de traitement sont effectuées.
Ce document peut être publié ou reproduit sans notre autorisation écrite expresse uniquement sous sa forme complète et inchangée.

